

LED器具の固有照明率一覧について

履歴1: 20140606 最大器具取付間隔を追記する

2014年度版改正追補による新機種のLEDの固有照明率および最大器具取付間隔は下記表の数値以上とする

機種	最大器具取付間隔		固有照明率 U_0									
	横方向 (A)	縦方向 (B)	室指数									
			0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
LRS6-2250LM、LRS6-3100LM LRS6-4750LM、LRS6-6600LM	A:Lm=1.20H	B:Lm=1.20H	0.43	0.54	0.62	0.69	0.74	0.81	0.86	0.89	0.93	0.96
LSS6-4750LM、LSS6-6600LM	A:Lm=1.20H	B:Lm=1.20H	0.42	0.52	0.60	0.67	0.72	0.79	0.84	0.87	0.91	0.94
LSS7-5600LM	A:Lm=1.14H	B:Lm=1.14H	0.44	0.55	0.61	0.67	0.72	0.77	0.81	0.84	0.88	0.90
LSS9-2350LM、LSS9-3200LM LSS9-4900LM、LSS9-6800LM LDS1/2-LSS9-2200LM LDS1/2-LSS9-3000LM	A:Lm=1.14H	B:Lm=1.14H	0.38	0.49	0.56	0.61	0.66	0.73	0.77	0.80	0.85	0.87
LSR1M-20000LM	A:Lm=0.70H	B:Lm=0.70H	0.62	0.71	0.77	0.81	0.85	0.89	0.91	0.93	0.95	0.96
LSR1W-20000LM	A:Lm=1.00H	B:Lm=1.00H	0.38	0.45	0.51	0.56	0.59	0.64	0.66	0.68	0.70	0.72
LSR2M-20000LM	A:Lm=0.70H	B:Lm=0.70H	0.52	0.60	0.67	0.73	0.77	0.82	0.86	0.89	0.92	0.94
LSR2W-20000LM	A:Lm=1.00H	B:Lm=1.00H	0.46	0.56	0.64	0.71	0.76	0.82	0.86	0.88	0.92	0.94

備考1 反射率は、天井:70%、壁:50%、床:10%とする。

固有照明率とは照明施設の基準面に到達する光束の、個々の照明器具からの全光束の総和に対する比をいう。