



うちのビルは大丈夫かな？
お客様に
もしものことがあったら…。

もっと詳しく知りたくなったら…
日本照明工業会ホームページ
またはメーカーにお問い合わせください。

日本照明工業会



日本照明工業会ホームページ



「非常灯」「誘導灯」に関する情報満載!

- 法改正の情報
 - 防災照明器具劣化状態診断チェックシート
 - 命のあかり「非常灯・誘導灯」動画
- そのほかにも情報を掲載しています。

URL: www.jlma.or.jp



一般社団法人日本照明工業会

いざというときの「命のあかり」

非常灯・誘導灯 Hand Book

私たちが説明します!



非常灯の
ひじょりん



誘導灯の
ゆうちゃん

ビル、ホテル・旅館、ショッピング
センター、病院・福祉施設…の
経営に携わるオーナー・管理者様!



非常灯



誘導灯

万一の災害を“大惨事”にしないために、今すぐチェックしておきたいポイントとは？
「知らない」では済まされません。

まずはこの冊子をお読みください。

はじめに

ビル、ホテル・旅館、ショッピングセンター、病院・福祉施設・・・

不特定多数の人が利用する施設は

いざというときにスムーズに避難できることが大切です。

停電した場合、非常灯*・誘導灯は、居室を明るく照らし、

避難経路を示す「命のあかり」です。


非常灯・誘導灯は、万一の場合に点灯しなければ

「命のあかり」の役割を果たすことができません。

オーナー・管理者様には、こうした防災照明設備を確実に

保守・点検し報告する義務があります。

*非常灯とは…非常用の照明装置及び非常用の照明器具のことをいいます



Q1 「非常灯」・「誘導灯」を知っていますか？


Answer

非常灯

停電した居室や
避難経路を
照らすあかり

誘導灯

避難口や
避難経路を
示すあかり



非常灯・誘導灯は災害などの停電時に確実に点灯しなければならない、大切なあかりです。しかしながら誘導灯と異なり、非常灯は普段はほとんど意識されることもありません。いずれも停電時には内蔵バッテリー*で点灯しますが、保守・点検を確実にしていないと停電時に点灯しない場合があります。

非常灯・誘導灯は停電後も法律で定められた時間点灯する必要があります。

*電源別置形にはバッテリーは内蔵されていません

Q2

非常灯・誘導灯が
災害時に点灯しないとどうなるの？

Answer

真っ暗な室内や廊下で避難口も分からず、
逃げ遅れて大惨事につながる可能性があります。

火災や地震が発生すると、多くの場合停電が起こります。真っ暗なビルの中で、せまりくる煙や炎、倒壊の危険に怯えながら逃げるとききの恐怖が想像できますか？多くの人が集まる場所ではパニックになるおそれもあります。そんなとき、点灯する非常灯・誘導灯があれば避難経路や避難口の確認ができ、冷静な避難行動が可能になります。



生死を分ける避難時間

非常時は、避難に要する数分間が生死を左右します。従って、避難経路の確保が不可欠です。まだ記憶に新しい2008年10月の個室ビデオ店火災では、16人もの尊い命が失われました。停電時の暗い建物内で短時間に避難行動が取れるよう、建物のオーナーや管理者の方は、誘導灯・非常灯が確実に点灯するかどうか確認が必要です。

総務省 消防庁 予防課



Q3

非常灯・誘導灯はバッテリー交換が必要なことを知っていましたか？

Answer

停電時に点灯する「命のあかり」には、
定期的なバッテリーの点検が不可欠です。

いざという時に一定時間点灯しなければ、非常灯・誘導灯は避難の助けになりません。また、たとえ点灯しても、内蔵バッテリーの容量不足ですぐに消えてしまうことがあります。バッテリーには寿命があり交換時期の目安は4～6年です。オーナー・管理者様は定期的な点検を心がけ、安全確保に備えましょう。



1年目

4年目

6年目

8年目

Q4 非常灯・誘導灯はどう点検するの？




まずは、**点検スイッチの紐**を引いてみましょう。

簡易チェックの結果は？

- あかりがつかない
- 点灯したがすぐに消灯してしまう

上記に当てはまる場合は、**バッテリーの交換が必要です**。
すぐにお近くのメンテナンス会社または照明器具メーカーに相談してください。

簡易点検方法



- ① スイッチをひく
- ② 点灯を確認する

※電源別置形は点検スイッチでは点検できません。



- ① スイッチをおす
- ② 点灯を確認する

正式には法律で定められた法定点検が必要です。

Q5 法定点検・報告を怠るとどうなりますか？



罰金が科せられる可能性があります。

非常灯・誘導灯はオーナー・管理者様が関連法令に基づいて維持・管理し、定期点検及び報告を行う義務があります。誘導灯は消防法で、非常灯は建築基準法で規定されています。

詳細については、防災照明器具保守・点検リニューアルのおすすめパンフレット(JLA1030)を参照ください。
(日本照明器具工業会ホームページでご覧になれます。)

消防法では、使用停止命令などを受けた違反法人がそのまま使用を継続した場合は、「1億円以下の罰金^{*}」という厳しい罰則があります。オーナー・管理者様の安全に対する責任は重く、「知らなかった」では済まされません。
*消防法第45条による



非常灯の「維持・管理」及び「保守・点検」はオーナー責任!

国土交通省は、「未届けの有料老人ホームに係る緊急点検について」2009年5月28日付けでプレスリリースをしました。老人福祉法第29条に基づく届出がなされていない件数が446件、その内406件が既に点検済であり、点検済のうち非常用照明装置関係の違反件数が196件(48.3%)であったことが公表されました。

建築基準法では、違反建築物に対しての是正・改善命令違反の法人に対しては、「1億円以下の罰金^{*}」という厳しい罰則が定められています。建物のオーナー、管理責任者様は、建築基準法に基づき、適切な維持管理と保守・点検を実施して安全を確保する責任があります。

*建築基準法第104条による

あなたのビルは大丈夫!?裏表紙へ

