

2018年3月13日改正

一般社団法人 日本照明工業会

JIL 5502-2008 改正

**誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準**

**Basic requirements for luminaires and active system for escape lighting**

**改正追補**

附属書2 (コントロールユニット) の5.10(入力)を次に置き換える。

入力は、JIS C 8105-3 の7.5 (入力特性) 及び附属書A のA.8.3 (入力特性) による。ただし、非常点灯専用のものでかつ磁気回路式のものの消費電力及び入力電流の許容差は、表示値の±50 %とする。

<p>一般社団法人 日本照明工業会 規格 JIL5502 「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準」 制 定：1974年12月17日 改 正：2008年12月9日 改正追補：2018年3月13日 審議機関：JEA 誘導灯認定委員会 (委員長 石井 弘允) 立案機関：誘導灯基準作成小委員会 (主査 小出 晋司)</p>	<p>発行日 2018年3月19日 発 行 一般社団法人 日本照明工業会 東京都台東区台東4-11-4 (三井住友銀行御徒町ビル8F) 電話 (03) 6803-0501 <b>禁 無断複写、転載</b></p>
--	--